



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.12. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 54096

ПВХ-мембрана гідроізоляційна «RUVIMAT»

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3921

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артикулу)

в будівництві для гідроізоляції покрівля, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«РУВИТЕКС ИНДАСТРИ» АД, Болгарія, 7003, м. Русе, вул. Тутракан 23А

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «РУВИТЕКС УКРАЇНА», Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд.23В, код ЄДРПОУ: 38754579

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

(дані про контракт на поставання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не перевищує (ДР мг/м³): формальдегіду – 0,003, аміаку – 0,2, метанолу – 0,5, фенолу – 0,003, дибутилфталату – 0,1, бензолу – 0,1, вінілу хлористого – 0,005, інтенсивність запаху не більше 2 балів, що відповідає вимогам Державним санітарним нормам та правилам «Полімери та полімерні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2012 року №1139

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку та рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ПВХ-мембрана гідроізоляційна «RUVIMAT», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: **24.12.2020 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.